



## Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 47 din 01.07.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate **ORASUL SIMLEU SILVANIEI**, cu sediul în Orasul Simleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, jud. Sălaj, înregistrată la A.P.M. Sălaj cu nr. 7104/25.10.2021, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare.

autoritatea competență pentru protecția mediului A.P.M. Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.06.2022, că proiectul: **Extindere retea de apă și canal menajer pentru strazile George Cosbuc, Demetru Coroianu, Cornelius Coposu, Crisan, Plopilor, Joe Pasternak din Orasul Simleu Silvaniei**, propus a fi amplasat în jud. Salaj, strazile George Cosbuc, Demetru Coroianu, Cornelius Coposu, Crisan, Plopilor, Joe Pasternak,

***nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.***

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în **anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a ) și pct. 10 lit b)**;

- autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecții/observații în ceea ce privește proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezența solicitare a fost mediatizată prin publicare anunț afișat și înregistrat în ziarul Magazin Salajan, anunț la sediul Primăriei Orasului Simleu Silvaniei, precum și la sediul și pe



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observații/obiectii din partea publicului privind proiectul în cauză ;
- în urma analizării caracteristicilor proiectului ( mărime, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente ), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu;

**b) Caracteristicile proiectului:**

**b1) dimensiunea și concepția întregului proiect:**

**Documentația prevede:**

**- extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă** în orașul Șimleu Silvaniei, jud Sălaj, în montaj îngropat, pentru un număr de 7 străzi: George Coșbuc, Demetru Coroianu, Cornelius Coposu, Crișan, Plopilor, Joe Pasternak și Ioan Sima, pe o lungime totală  $L = 1289$  m, în scopul asigurării cerinței de apă  $Q_{zi\max} = 10,51$  mc/zi (0,12 l/s),  $Q_{zi\med} = 8,76$  mc/zi (0,10 l/s),  $Q_{zi\min} = 5,26$  mc/zi (0,06 l/s), astfel:

**- sursa de apă:** rețeaua de apă potabilă existentă din orașul Șimleu Silvaniei, jud Sălaj, operator Compania de Apă Someș SA, Sucursala Zalău;

**- extindere cu rețea de distribuție a apei pe:**

- strada **George Coșbuc**: cu conductă PE100, Dn 110 mm și  $L = 182$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_1 = 638295.3004$ ;  $Y(E)_1 = 333828.0372$  și  $X(N)_2 = 638139.3717$ ;  $Y(E)_2 = 333900.5264$  ;

- strada **Demetru Coroianu**: cu conductă PE100, Dn 63 mm și  $L = 128$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_3 = 637788.6095$ ;  $Y(E)_3 = 333750.0374$  și  $X(N)_4 = 637777.1832$ ;  $Y(E)_4 = 333628.1693$  ;

- strada **Cornelius Coposu**: cu conductă PE100, Dn 110 mm și  $L = 130$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_5 = 638190.3835$ ;  $Y(E)_5 = 334245.6145$  și  $X(N)_6 = 638213.8535$ ;  $Y(E)_6 = 334372.1160$  ;

- strada **Plopilor**: cu conductă PE100, Dn 63 mm și  $L = 126$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_7 = 638479.1894$ ;  $Y(E)_7 = 331312.6434$  și  $X(N)_8 = 638480.3828$ ;  $Y(E)_8 = 331439.5180$  ;

- strada **Crișan**: cu conductă PE100, Dn 110 mm,  $L = 125$  m și Dn 63 mm,  $L = 250$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_9 = 638247.9985$ ;  $Y(E)_9 = 334913.0167$  și  $X(N)_{10} = 638187.8832$ ;  $Y(E)_{10} = 335019.7050$ ;  $X(N)_{11} = 638176.2477$ ;  $Y(E)_{11} = 335191.7886$  și  $X(N)_{12} = 638122.9073$ ;  $Y(E)_{12} = 334996.4273$ ;

- strada **Joe Pasternak**: cu conductă PE100, Dn 63 mm și  $L = 108$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_{13} = 638772.1997$ ;  $Y(E)_{13} = 334970.8502$  și  $X(N)_{14} = 638776.2963$ ;  $Y(E)_{14} = 335077.7929$  ;

- strada **Ioan Sima**: cu conductă PE100, Dn 110 mm și  $L = 240$  m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70:  $X(N)_{15} = 638739.9991$ ;  $Y(E)_{15} = 335072.8611$  și  $X(N)_{16} = 638750.002128$ ;  $Y(E)_{16} = 335074.0617$  ;

- 6 buc. hidranți incendiu subterani, Dn 80 mm, noi;

- 3 buc. cămine cu vane noi pentru manevre, din prefabricate ( $L=1$  m,  $l=1$ m,  $h=1,5$  m);

**~ traversare curs de apă p. Bic, suprateran** cu conductă de alimentare cu apă potabilă ancorată de grinda podului existent, astfel:



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Tip traversare	Curs de apă	Caracteristici traversare	Coordonate stereo 70	
			Mal drept	Mal stâng
Supratraversare cu conductă de apă potabilă ancoreată de grinda podului existent	p. Bic II.2.011.00.00.00.0	țeavă PE100 Dn 110 mm preizolată termic și L=11 m	X=638189.5716 Y=335014.3494	X=638192.1179 Y=335003.6584

~ extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Șimleu Silvaniei, jud Sălaj, pe 2 străzi: George Coșbuc și Demetru Coroianu, cu rețea de canalizare, în lungime totală L= 186 m și racordarea la rețeaua de canalizare menajeră existentă, astfel:

- strada **George Coșbuc**: cu conductă PVC-KG SN 8, Dn 250 mm, L= 90 m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70: X(N)<sub>1</sub>=638238.22, Y(E)<sub>1</sub>=333821.4592 și X(N)<sub>2</sub>=638166.4489; Y(E)<sub>2</sub>=333873.4651;

- strada **Demetru Coroianu**: cu conductă PVC-KG SN 8, cu Dn 250 mm, L= 96 m, delimitat prin coordonatele topografice în sistem Stereo 70: X(N)<sub>1</sub>=637793.5866, Y(E)<sub>1</sub>=333742.1142 și X(N)<sub>2</sub>=637786.2765; Y(E)<sub>2</sub>=333646.7037;

- 2 buc.cămine vizitare noi, pe str. George Coșbuc.

*Amplasamentele și elementele constructive ale lucrărilor mai sus menționate sunt conform planșelor anexate la documentația de fundamentare. Proiectantul este responsabil pentru soluția aleasă în secțiunile de traversare și pentru exactitatea datelor și informațiilor cuprinse în documentația tehnică.*

#### Asigurarea utilităților ( apa, canalizare, energie termica ):

Alimentarea cu apă: - rețeaua de apă potabilă existentă din orașul Șimleu Silvaniei, jud Sălaj, operator Compania de Apă Someș SA, Sucursala Zalău;

Canalizarea: - extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Șimleu Silvaniei, jud Sălaj, pe 2 străzi: George Coșbuc și Demetru Coroianu, cu rețea de canalizare, în lungime totală L= 186 m și racordarea la rețeaua de canalizare menajeră existentă ;

-strada **Demetru Coroianu**: cu conductă PVC-KG SN 8, cu Dn 250 mm, L= 96 m

- strada **George Coșbuc**: cu conductă PVC-KG SN 8, Dn 250 mm, L= 90 m,

- 2 buc.cămine vizitare noi, pe str. George Coșbuc.

Alimentarea cu energie termică: - nu este cazul ;

Alimentarea cu energie electrică: - nu este cazul ;

b<sub>2</sub>) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată: - lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alta proiecte existente sau planificate în zona;

b<sub>3</sub>) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: - în perioada de execuție se vor folosi cantități de apă, pamant, balast, piatra sparta agregate de râu , ;

b<sub>4</sub>) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: - gestionarea deșeurilor se va realiza conform OUG 92/2021, privind regimul deșeurilor, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați ;

În perioada de funcționare rezulta deșeuri menajere, deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi . Aceste deșeuri se vor colecta în recipienți etans, recipienți metalici închisi care se vor preda la firma autorizată și se vor depozita în condiții de siguranță pentru depozitare definitivă, reciclare sau incinerare, după caz;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**b<sub>5</sub>) poluarea și alte efecte negative:** - nu există posibilitatea aparitiei unor emisii semnificative in niciun din factorii de mediu daca vor fi respectate urmatoarele masuri:

- **pentru facoturul de mediu apa:**

- Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului nu afectează în nici un fel calitatea apelor neexistând surse de poluati pentru ape și concentrații de poluanți rezultări pe faze tehnologice și de activitate;

- **pentru factorul de mediu aer:**

- executia lucrarilor constituie pe de o parte o sursa de emisii de praf , de la utilajele din dotare

- **pentru zgomot si vibratii:**

- utilajele folosite la realizarea extinderilor retelelor de alimentare cu apa si la canalizare

- protectia împotriva radiatiilor – nu este cazul ;

- **pentru sol și subsol:**

Zonale afectate de lucrari se vor aduce la stadiul initial cum ar fi stratul rutier asfalt, drum pietruit si acostament , spatiul verde se va aduce la starea initiala;

Pentru pozarea conductelor si acoperirea lor in transee se va folosi nisipul respectiv balast si piatra sparta in zonele de drum neasfaltate si acostament , unde este cazul se va taia cu masina cu disc iar saparea transeelor se va executa mecanizat si manual prin depozitarea si transportul pamantului rezultat in urma sapaturilor iar umplerea si compactarea se va realiza manual si mecanizat , imbinarea conductelor de alimentare cu apa se va realiza prin electrofuziune iar conductele de canalizare menajera se vor imbina cu mufe cauciuc , iar pe traseu se vor instala camine si vane pentru reteaua de alimentare cu apa si camine de vizitare pentru conducta de canalizare . in faza de constructie se va avea an vedere : trasarea si marcarea traseului , pregatirea sapaturilor mecanic si manual executie pat din nisip pentru pozare conducte montaj conducte si camine din beton prefabricate efectuare umpluturi si compactari refacere carosabil acostament din beton prefabricate, efectuare umpluturi si, compactari, refacere carosabil acostament si spatiu verde, efectuarea probelor de etansietate si presiune

- **pentru protectia ecosistemelor terestre și acvatice:**

- se recomanda amplasarea unei bariere fizice pentru a nu afecta si alte suprafete decat cele necesare constructiei ;

- in zona nu există monumente ale naturii sau arii protejate;

- **pentru protectia așezărilor umane și a altor obiective de interes public:**

- din punct de vedere administrativ lucrarea este amplasata in intravilanul orasului Simleu Silvaniei ;

Pe perioada executiei, traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa se evite ambutelaje de autovehicule in zonele de lucrari;

Asigurarea cu panouri de avertizare , mentinerea curata a drumului pe perioada de executie , Dupa desfintarea santierului se va face reconstructia ecolologica a terenului folosit temporar pentru organizarea de santier ;

Masuri de protectie pentru siguranta circulatie asigurarea cu indicatoare rutiere de avertizare de reglementare , de interzicere sau restrictie de obligare, orientare , de informare si panouri aditionale , asigurarea de marcase transversale;

**b<sub>6</sub>) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:** - nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

**b<sub>7</sub>) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:**

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor ( schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei, etc.) ;



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Disconfortul populației pe perioada de execuție a lucrărilor este temporar și va fi redus prin masurile de diminuare menționate.

#### **Lucrări organizare de șantier:**

##### **Organizarea de șantier va avea în vedere următoarele:**

- toate materialele necesare lucrarilor de santier se vor depozita la SC Compania de Apa Somes SA Sectia Simleu Silvaniei;

##### **c) Amplasarea proiectelor:**

**c<sub>1</sub>) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** - conform certificatului de urbanism nr. 93 din 20.07.2021 emis de Orasul Simleu Silvaniei;

**c<sub>2</sub>) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** - nu este cazul;

**c<sub>3</sub>) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; - nu este cazul;
- zone costiere și mediul marin; - nu este cazul;
- zonele montane și forestiere; - nu este cazul;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional; nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000

desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III -a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației; nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic; nu este cazul;

##### **d) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

**d<sub>1</sub>) importanța și extinderea spațială a impactului** - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată; - punctual pe perioada de execuție. Conform criteriilor stabilite la punctul b), și c), semnificația/importanța impactului asupra factorilor de mediu va fi minoră, nesemnificativă, iar extinderea spațială a impactului va fi locală;

Deoarece zona în care se va executa lucrarea este în curs de dezvoltare și este amenajată (căi de acces, utilități etc.), pentru a permite și a facilita construcția de clădiri, precum și existența altor clădiri în construcție sau finalizate în zonă, lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului și vecinătăților, iar impactul asupra sănătății umane este minim;

Se poate crea disconfort datorită lucrărilor de construcție, săpăturilor și circulației autovehiculelor necesare lucărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat și frecvență redusă;

**d<sub>2</sub>) natura impactului:** - redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

**d<sub>3</sub>) natura transfrontalieră a impactului:** - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altel țări sau nu va genera emisii în ape care se generează efecte pe teritorul altui stat;

**d<sub>4</sub>) intensitatea și complexitatea impactului:** - va fi mică pe perioada de execuție și funcționare;



**AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

d<sub>5</sub>) probabilitatea impactului: - redusă, în condițiile exploatarii instalațiilor în conformitate cu procedurile de lucru și respectării măsurilor de reducere a impactului asupra factorilor de mediu propuse prin proiect;

d<sub>6</sub>) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului durata și frecvența impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar și pe termen scurt;

d<sub>7</sub>) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: - nu este cazul;

d<sub>8</sub>) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: - nu este cazul, respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta Decizie etapă de încadrare;

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat în arii protejate de interes național, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație.

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională „Apele Romane” - Administrația Bazinală de Apa Sărat - Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj Nr. Sj - 4/10.01.2022, înregistrată la APM Salaj cu nr. 181/10.01.2022, decizie justificată prin următoarele: realizarea lucrărilor prezentate în proiect nu are influență asupra corpului de apă;

- **Respectarea măsurilor și condițiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr. Sj - 32 din 30.06.2022, eliberat de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apa Sărat - Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj, astfel:**

1. Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj;
2. Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatarii utilajelor;
3. Este interzisă degradarea albiei și malurilor pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice și terenurilor riverane împotriva inundațiilor, atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatarii;
4. Beneficiarul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viitor a obiectivului aflat în execuție;
5. Pentru punerea în siguranță a lucrărilor de artă se vor lua măsuri de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona acestora;
6. Pe perioada execuției lucrărilor de investiții se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albiile cursurilor de apă fără aviz și autorizație de gospodărire a apelor..



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ**

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Salaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

7. Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatarii acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului;
8. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței initiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces și platforme de lucru;
9. În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;
10. Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul de investiție va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.
11. Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj;
12. La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile inscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform și trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant și constructor, la contractarea și execuția lucrărilor aferente proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage după sine răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice și/sau juridice;

#### **Caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului:**

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competență pentru protecția mediului emittentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de șantier, după caz, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecupereabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92/2021, privind regimul deseuriilor;

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorități pentru prezentul proiect;

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgromot;

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deșeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- Evitarea producerii de deșeuri și în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;



**AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului;
- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase;
- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri;
- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului;
- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare;
- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim;

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare;

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei;

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate;

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



## AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SALAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarii acestora;

DIRECTOR EXECUTIV,  
dr. ing. Aurica GREC



Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,  
ing. Gizella Balint



Întocmit,  
ing. Filomela Pop



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

